

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПРОЦЕДУРАТА**

РАЗЯСНЕНИЕ №2

ОТНОСНО: за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Сервизно обслужване и профилактика на UPS устройства, DC зарядни, AC/DC, DC/DC конвертори и акумулаторни батерии. Доставка и подмяна на резервни части на оборудването монтирано на територията на Ей и ЕС - ЗС Марица Изток I, град Гълъбово”.

Въпрос 1:

Допълнителна техническа информация за позиции от 9 до 25 за всички VRLA модели посочени в т.2.2.4. „Доставка на клетки/елементи за акумулаторни батерии“ на стр.8/12 от Техническа спецификация № ME1-MP-TRS-0593 по възможност :

Габаритни размери с допустими отклонения
Производител / Модел

Отговор:

В техническата спецификация е допусната техническа грешка от т.9 до т.25. Стойностите от колона Ah и колона Batt elements cells са с разменени места. Следва да се четат следните параметри в долната таблица, като в колона Размери [Ш/Д/В см.] са посочени габаритни размери:

Ном. По ред	Производител	ТИП	U, [V]	Ah	Batt elements cells	Размери [Ш/Д/В см.]
9	na	VRLA	12	80	10	16/35/22,5
10	na	VRLA	12	31	4	16/19,5/17,5
11	na	VRLA	12	31	4	16/19,5/17,5
12	na	VRLA	12	7	30	6,5/15/9,5
13	na	VRLA	12	7	30	6,5/15/9,5
14	na	VRLA	12	7	20	6,5/15/9,5
15	na	VRLA	12	7	20	6,5/15/9,5
16	na	VRLA	12	7	20	6,5/15/9,5
17	na	VRLA	12	7	15	6,5/15/9,5
18	na	VRLA	12	7	30	6,5/15/9,5
19	na	VRLA	12	7	15	6,5/15/9,5
20	na	VRLA	12	7	30	6,5/15/9,5

21	na	VRLA	12	33	60	13/20/18
22	na	VRLA	12	45	60	16,6/20/17
23	na	VRLA	12	20	60	8/18/17
24	na	VRLA	12	12	60	10/15,1/10
25	na	VRLA	12	24	24	16,5/17/12,2

Въпрос 2:

Разяснение относно минималните изисквания към Персонала. Възможно ли е ако нашите служители имат сертификат за не по-малка от четвърта квалификационна група за работа в електрически уредби/мрежи, той да припокрива изискването Ви за такъв, но за работа в неелектрически уредби? Или задължително трябва да представим два отделни сертификата за работа и в неелектрически и електрически уредби?

Отговор:

Не е възможно сертификата за работа в електрически уредби/мрежи да припокрива сертификата за неелектрически уредби. Необходими са два отделни сертификата за отделните уредби.

Управител : _____

/ Тодор Благоев Бележков/